

PANDEMIA COVID-19
Recomendaciones para los sistemas de VENTILACIÓN y CLIMATIZACIÓN
(11 de enero de 2021)

El objetivo de estas recomendaciones, transitorias y actualizadas según corresponda, es favorecer la climatización segura en el ámbito hospitalario, ayudando a la prevención de la propagación del SARS-CoV-2.

a) Ventilación al exterior:

Es la forma recomendada y más segura para airear los ambientes.

Recomendaciones:

1. En aquellos lugares que tengan ventanas al exterior o a pulmones extensos deben mantenerlas abiertas, junto con las puertas.
2. Abrir las puertas y ventanas antes del inicio de las tareas.
3. Mantenerlas abiertas durante toda la jornada laboral.

b) Climatización del aire:

En condiciones climáticas que requieran la utilización de climatizador para refrigerar los ambientes, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Realizar el mantenimiento de cada unidad y de su filtro en forma adecuada, según el fabricante.
2. Ventilar los ambientes, abriendo ventanas y puertas, previo al inicio de las actividades.
3. Fijar los deflectores del aire en forma horizontal o hacia el techo, para que no haya flujo de aire directo sobre las personas.
4. Mantener puertas abiertas y climatizar con la temperatura adecuada (a 24°C).



Deflectores:

Fijarlos en posición horizontal o hacia arriba.

c) Ventiladores:

1. Ventilador de techo: se recomienda usar a baja velocidad. Realizar adecuado mantenimiento y limpieza.
2. Ventilador de mesa, de pie o de pared: desaconsejado su uso. Si se utilizan, ubicarlos de manera que no haya flujo de aire directo sobre las personas.